



OPIS	Zasilanie z TL PV	Obecność napięcia	Zasilanie gniazda serwisowego 230V AC	Grzałka elektryczna rozdzielnic RDC	Falownik
TYP KABLA			YDY	YKYżo	YKYżo
PRZEKRÓJ			3x2,5 mm ²	3x1,5 mm ²	5x16 mm ²
TYP IZOLACJI			PVC	PVC	PVC

	Projektant	"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice
Data	07.2020r	
Podpis		
Nazwisko	inż. B. Kusiak	
Nr upraw.	1115/94 - specjalność elektryczna	Zastępuje rysunek:
Format:	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie 47-100 Szymiszów ul. Szkolna 2	
A4		
Podziałka:	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W SZYMISZOWIE przy ul.Szkolnej 2	Nr rysunku:
	CZEŚĆ ELEKTRYCZNA SCHEMAT TABLICY TPV	467/E-03