



Istniejąca szafka 19" 21U
pom. Serwerowni- przedszkole

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Opolskich



Schemat rozmieszczenia elementów w szafie CPD



Zasilanie 230V , 50Hz
YDYpżo3x2,5

Panel 4 wentylatorowy dachowy z termostatem

Wieszak 1U

ProCurve Switch 2610-48 +1x1BG Gibic - proponowany

Wieszak 1U

1X - Panel 24port AMPTRAC - komputery

Wieszak 1U

2X - Panel 24port AMPTRAC - kamery

Wieszak 1U

Część istniejąca

Część projektowana



MACHURA-PROJEKT
Biuro Architektury i Konstrukcji

Instalacja teleinformatyczna.

Autor inst.elekt.:	inż. Bożena Lechowicz upr. nr 175/93/OP	Podpis: <i>Bożena Lechowicz</i>
Sprawdzający inst.elekt.:	mgr inż. Herbert Szneider upr. nr 175/93/OP	Podpis: <i>Herbert Szneider</i>
Obiekt:	Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola	Stadium: Instalacje elektryczne
Adres:	47-100 Dziekwowice ul. Strzelecka 1, dz. nr 273, obręb ewiden. nr 0018, jedn. ewiden. Dziekwowice	Data: 16.09.2019 Skala: 1:100
Inwestor:	<i>Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich</i> <i>ul. Śmiełaka 3, 47-100 Dziekwowice</i>	Numer rysunku: E-5