

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

1. Powierzchnia obiektu $P_z = 92,79 \text{ m}^2$ $P_{\text{pu}} = 114,12 \text{ m}^2$ $H = 11,43 \text{ m}$
2. Brak materiałów niebezpiecznych, budynek stanowi odrębną strefie pożarową wydzieloną odpowiednimi przegrodami pionowymi i poziomymi.
3. Budynek w budowie do istniejącej szkoły, wydzielony pożarowo. Przewiduje się dwie klasy po max 18 uczniów na dwóch kondygnacjach. Obciążenie ogniowe poniżej 500 MJ/m^2
- Strefa pożarowa ZLIII Klasa odporności ogniowej C
- Konstrukcja Główna R60, dachu R15, Stropu R60, ścian zewnętrzne EI30, wew. 15 Przekucie dachu RE15
4. Gęstość ogniowa poniżej 500 MJ/m^2
5. Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem
6. Klasa odporności ogniowej C, odpornościach wedł. pktk.
7. Jedna strefa pożarowa (budynek obiektu opracowaniem) wydzielona względem istniejącego budynku wedł. części rysunkowej
8. Odległość od granic i budynku sąsiednich przedstawiono na PZT
9. Ewakuacja przez Główne drzwi szer. 180 cm (korytarz 140)
10. Zabezpieczenie instalacji według rozporządzenia ("warunki ochrony przeciwpożarowej")
11. Urządzenia przeciwpożarowe według rysunków branżowych
12. Gaśnice na każdej kondygnacji 2 kg (na każde 100 m^2 gaśnica o masie 2 kg)
- Budynek niski do 12 m
- Budynek poniżej 50 osób o powierzchni poniżej 2000 m^2
- Sieć wodociągowa przeciwpożarowa istniejąca zgodna z wymaganiami
- Strop zabezpieczony do klasy R60 (w tym wyłaz na słych, technologii sufitu powieszono go wedł. rysunków branżowych

Kwasphosowe, 13.01.2020

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami

mgr inż. Alina Łaskowska
rzecznikowa do spraw ochrony środowiska
nr urawienia 215/5/2008
W zakresie budownictwa ogólnego z obiektu ochrony zdrowia
zam. 45-852 Opole, ul. Dąbrowskiego 115/8
Data 30.09.2020
P. 17.09.2020
tel. 05 367 924

1). Zapewnić zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 l/s

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
KOPII Z ORYGINAŁEM
Data 12.11.19 podpis

MAPA SYTUACYJNA


Autor :	inż. Łukasz Machura upr. nr: OPL/BO/0042/18
---------	--

Opracował: mgr inż. Błażej Krupa

Obiekt: Przebudowa nieużytkowych pomieszczeń przedszkola

Adres: 47-100 Dzewkowiec ul. Strzelecka 1, dz. nr 273,
obwód ewidencyjny nr 0018, jedn. ewidencyjny Dzewkowiec

Investor: Zespół Placówek Oświatowych
ul. Stulecka 3, 47-100 Dziwnów

Podpis: 

Podpis:

Stadium:
Arch.

Data:	Skala:
10.11.2012	1-50

12.11.2019	1:50
Numer rysunku:	

5523684.61 A-0