


[illegible]

1:50

Architectural floor plan of Level 0 (0 Poziom 0). The plan shows a loading window (okno załadownicze) and a soundproofing mat (mata odbojowa). The level markers are  $\pm 0,00$  and  $-2,93$ . A dimension of 1 000 is indicated for a section of the wall.

1:50

<b>Nazwa i adres inwestycji:</b> <b>Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej ZPO w Suchej</b>  Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Kościelna 40 Obręb: 0085, Jednostka ewidencyjna: 166105_5 Działka nr 328/7			<b>Inwestor:</b> Zespół Placówek Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40 47-100 Strzelce Opolskie			<b>Pracownia projektowa:</b> TDM PROJEKT Marcin Gasz 47-330 Januszkowice ul. Wolności 4 e-mail: biuro.tdmprojekt@gasz.pl tel: 696 675 333 			
<b>Branża:</b> Instalacje C.O.		<b>Faza:</b> Projekt techniczny-schemat		<b>Rysunek:</b> <b>Przekrój A-02, Przekrój A-A</b>		<b>Nr rysunku:</b> W-02		<b>Skala:</b> 1:50	
<b>Projektant:</b> mgr inż. Kazimierz Wojdyła upr. bud. 63/02/Op bez ográn. w spec. inst.				<b>Sprawdzający:</b> mgr inż. Jolanta Warczok upr. bud. OPL/0493/POOS/09 bez ográn. w spec. inst.				<b>Opracował:</b>	
<b>Data:</b> Lipiec 2020		<b>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</b> - Ustawa o ochronie praw autorów Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994 r. <b>UWAGA:</b> Wymiary należy skontrolować ze stanem istniejącym na placu budowy! W przypadku wystąpienia różnic konsultować z projektantem !							