
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa efektywności energetycznej budynku Sali Gimnastycznej ZPO w Suchej - instalacja odgromowa
INWESTOR : ZPO w Suchej
ADRES INWESTORA : Sucha, ul. Kościelna 40

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Marcin Gasz
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	14	KNNR 5 0601-02 ¹⁾	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 32*2+32*3+20.96*4	m		
				m	243.840	
					RAZEM	243.840
2	14	KNNR 5 0609-03 ¹⁾	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim - drut FeZn fi 8 mm 10	szt.		
				szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
3	14	KNNR 5 0611-11 ¹⁾	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 3*4+2*4	szt.		
				szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
4	14	KNNR 5 0615-05 ¹⁾	Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami 2	kpl.		
				kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
5	14	KNNR 5 0611-11 ¹⁾	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 8	szt.		
				szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
6	14	KNNR 5 0601-04 ¹⁾	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych 4*8+3.5*4	m		
				m	46.000	
					RAZEM	46.000
7	14	KNNR 5 0612-06 ¹⁾	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 8	szt.		
				szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
8	14		Pozostałe prace instalacyjne i montażowe związane z wykonaniem i sprawdzeniem poprawności działania instalacji odgromowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową jak: złącza uziomowe, uziom wbijany, badania instalacji odgromowej, itp nie ujęte w przedmiarze 1.000	kpl.		
				kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001