

ROZDZIELNIA :  
TSG

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE :  
3 x 230V / 400 V AC

( ... )

C

dI 30mA  
50A

S193B35

S193B35

PE

12-15

16-18

19-21

L1, L2, L3, N

PE

( ... )

ROZDZIELNIA :  
TWEN

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE :  
3 x 230V / 400 V AC

TYP ROZDZIELNI :  
IEGRAND RN65 2x12

A

1-3

4-6

S193B25

S193B16

YDY 5 x 4,0 mm2

YDY 5 x 2,5 mm2

Pompa ciepła 1

Centrala wentylacyjna N1W1

L1, L2, L3, N, PE

7-9

10-12

S193B25

S193B16

YDY 5 x 4,0 mm2

YDY 5 x 2,5 mm2

Pompa ciepła 2

Centrala wentylacyjna N2W2

L1, L2, L3, N, PE

B

1-12

Rezerwa

L1, L2, L3, N, PE

Obw. 1 do TWEN

Obw. 2 do TWEN

YDY 5 x 6,0 mm2

YDY 5 x 6,0 mm2

MULTI-elektro Waldemar Wenszka ul.Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica	AUTO-CAD s/n36537578929		
TEMAT: <div>Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej ZPO w Suchej</div>			
RYSUNEK: <div>Schemat rozdzielni</div>	DATA: .....	EL-01	
LOKALIZACJA:	Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Jednostka ewidencyjna: 166105_5	Kościelna 40	Obręb: 0085, Działka nr 328/7
INWESTOR:	Zespół Placówek Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Waldemar Wenszka OPL/0599/PWOE/10	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Andrzej Klimowicz OPL / 0700 / PWOE / 11		

SIEĆ TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEŃ

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

MULTI-elektro Waldemar Wenszka ul.Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica	AUTO-CAD s/n36537578929
TEMAT:  Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej ZPO w Suchej	
RYSUNEK:  Schemat rozdzielni	DATA:  .....  EL-01
LOKALIZACJA:      Gmina: Strzelce Opolskie, Powiat: Strzelce Opolskie, ul. Jednostka ewidencyjna: 166105_5      Działka nr 328/7      Kościelna 40      Obręb: 0085,	
INWESTOR:      Zespół Placówek      Oświatowych w Suchej ul. Kościelna 40      47-100 Strzelce Opolskie	
PROJEKTOWAŁ:  mgr inż. Waldemar Wenszka OPL/0599/PWOE/10      .....	SPRAWDZIŁ:  mgr inż. Andrzej Klimowicz OPL / 0700 / PWOE / 11      .....