

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbo	Opis pomieszczenia	Ti	Qo	Qzc	F	Kub.	Qf	Qv	Qp	Qw	N	Vw	d1	d2
		°C	W	W	m2	m3	W/m2	W/m3	W	W	1/h	m3/h		
1	SALA LEKCYJNA	20	3499	0	51.2	169	68	21	2568	777	1.0	169	0.130	-0.070
2	SALA LEKCYJNA	20	1261	0	24.2	80	52	16	827	367	1.0	80	0.130	-0.050
3	SALA LEKCYJNA	20	2353	0	26.8	88	88	27	1688	407	1.0	88	0.180	-0.027
4	PRZEDSIONEK	16	730	0	5.5	18	133	40	594	59	1.0	18	0.130	0.000
5	SALA LEKCYJNA	20	3591	0	50.9	168	71	21	2411	773	1.0	168	0.180	-0.011
6	WC DAMSKIE	20	982	0	7.8	26	126	38	300	644	2.5	64	0.130	0.000
7	WC DAMSKIE	20	540	0	5.0	17	108	33	127	413	2.5	41	0.000	0.000
8	WC MĘSKIE	20	1604	0	11.0	36	146	44	631	908	2.5	91	0.150	-0.046
9	WC MĘSKIE	20	695	0	4.9	16	142	43	269	404	2.5	40	0.130	-0.050
10	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	20	677	0	3.8	13	178	54	340	314	2.5	31	0.150	-0.080
11	KORYTARZ	20	2073	0	29.3	97	71	21	1581	445	1.0	97	0.130	-0.100
12	KORYTARZ Z KLATKĄ	20	2352	0	30.1	99	78	24	1742	457	1.0	99	0.150	-0.062
13	SCHOWEK	15	0	0	3.9	13	0	0	-83	37	1.0	13	0.100	-0.050
101	SALA LEKCYJNA	20	2213	0	51.2	169	43	13	1465	777	1.0	169	0.050	-0.070
102	SALA LEKCYJNA	20	2341	0	51.8	171	45	14	1524	786	1.0	171	0.050	-0.030
103	KORYTARZ Z KLATKĄ	20	2507	0	43.8	145	57	17	1788	665	1.0	145	0.080	-0.050
104	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	20	1135	0	16.7	55	68	21	710	403	1.2	66	0.080	-0.050
105	SEKRETARIAT	20	1093	0	15.8	52	69	21	691	382	1.2	63	0.080	-0.050
106	GABINET DYREKTORA	20	1239	0	16.1	53	77	23	825	389	1.2	64	0.080	-0.050
202	BIBLIOTEKA	20	2848	0	44.7	148	64	19	1768	1080	1.2	177	0.050	-0.050
204	KLATKA SCHODOWA	20	1267	0	14.4	48	88	27	1027	219	1.0	48	0.080	-0.059
PIW	PIWNICA	11	0	0	71.8	237	0	0	-666	365	1.0	237	0.130	0.000